

**GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE**

**Trzebnicka 1**

**55-120 Oborniki Śląskie**

**Znak sprawy: ZPiPŚ.271.20.2013**

**Oborniki Śląskie, 2013-03-13**

**Dotyczy: Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Gminie Oborniki Śląskie”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), odpowiada na złożone zapytania:

1. W przekrojach konstrukcyjnych dotyczących konstrukcji nawierzchni wyszczególniona jest kostka betonowa 16x16cm na ławie betonowej przy krawężnikach betonowych na jezdni i placu targowym oraz krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm na ławie betonowej a w przedmiarze robót budowlanych nie ma żadnych obmiarów dotyczący tych materiałów.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy rozliczyć krawężniki 15x30 cm, zgodnie z przedmiarem robót.***

2. W przedmiarze dotyczącym robót nawierzchniowych podane jest w pkt. 3.1.4 obrzeża betonowe 30x8 cm są na podsypce piaskowej a na rysunku D-03 obrzeża są na ławie betonowej C12/15 z ławą betonową.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy rozliczyć zgodnie z przedmiarem robót.***

3. W opisie technicznym w pkt. 6.5 podane są obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 a w przedmiarze nie są uwzględnione te materiały.

**ODPOWIEDŹ**

***Należy zastosować obrzeża podane w przedmiarze robót.***

4. W opisie technicznym w pkt. 6.7 podane są wymiary dołów do wkopania drzew 0,7x0,7x0,7m a w przedmiarze podane są drzewa o bryle korzeniowej o śr. 1,2 m. Prosimy o podanie obwodu pnia na wysokości metra zasadzanych drzew.

**ODPOWIEDŹ**

**Należy rozliczyć jak w przedmiarze robót.**

5. W pozycji 159 przedmiaru jest Krotność równa 41. Czy to poprawna wartość?

**ODPOWIEDŹ**

**Należy przyjąć krotność 4.**

6. W pozycji 193 przedmiaru podana jest dodatkowa wartość górnej warstwy podbudowy jako 8cm a w przekroju konstrukcyjnym nie ma dodatkowej warstwy o grubości 8cm.

**ODPOWIEDŹ**

**Należy rozliczyć jak w przedmiarze robót.**

7. Prosimy o podanie średnicy rynien i rur spustowych, czy można zastosować rynny i rury spustowe w kolorze bliskim RAL7015 (np. RAL7011 lub RAL7016)?

**ODPOWIEDŹ**

**Rynny fi 120 mm, rury spustowe fi 100 mm. Zmiana koloru do ustalenia z projektantem.**

8. Czy w zamian za kotwy fajkowe w fundamentach można zastosować inne kotwy rozporowe i klejone. Jeśli tak proszę podać rodzaj tych kotew?

**ODPOWIEDŹ**

**Dopuszcza się zamianę na kotwę wklejaną lub mechaniczną, po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem.**

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych  
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

*-mgr Leszek Pawlak-*