

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.33.2013

Oborniki Śląskie, 2013-04-19

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont świetlicy w Zajączkowie na Centrum Aktywności Społecznej”.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: „Remont świetlicy w Zajączkowie na Centrum Aktywności Społecznej”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), odpowiada na złożone zapytania:

1. Proszę określić grubość styropianu.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć styropian o grub. 5 cm.

2. Proszę załączyć zestawienie i opis stolarki okiennej i drzwiowej.

ODPOWIEDŹ

Okno drewniane w gabarytach, podziałach i dzielnościach jak istniejące. Drzwi wewnętrzne płytowe typowe.

3. Proszę o określenie typu i rodzaju przewodów elektrycznych oraz typów opraw jakie należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ

Przewody elektryczne YDYp 3x2,5, oprawy typu ELGO Oprawa RASTRA 104 PPM 4x18W lub równoważne

*Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych*

-mgr Leszek Pawlak-