

Oborniki Śląskie, dnia 23 kwietnia 2010 roku.

**Znak sprawy: 340/DR-01/2010/zp-04**

Dotyczy: ***Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania: Remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych.***

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na realizację zadania: ***Remont drogi gminnej w Morzęcinie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych***, odpowiada niniejszym na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W opisie technicznym została przyjęta grubość warstwy ścieralnej 4 cm. Natomiast w SIWZ i na przekrojach, warstwa ścieralna – gr. 3 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości.

Odpowiedź:

***Należy przyjąć grubość 3 cm.***

*Burmistrz*

*-mgr Paweł Misiorek-*