GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie 20.05.2011 r.

Znak sprawy: IROŚ.271.10.2011

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: **„Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie gm. Oborniki Śląskie"** odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. W opisie do Projektu budowlanego w punkcie 1.5. Wymagane uzgodnienia i opinie widnieje zapis:
„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania Góry Parkowej na cele turystyczne, wymaga wykonania następujących uzgodnień w wymienionych zakresach:
- Uzgodnienie projektu ze Zleceniodawcą
- Uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac na obiekcie zabytkowym
- Pozwolenie na wykonywanie prac na obiekcie zabytkowym
- Pozwolenie na usuwane drzew i krzewów z obiektu zabytkowego
- Pozwolenie na budowę obiektu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania inwestycji;
Natomiast w SIWZ jest:
„Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy."
Prosimy o wyjaśnienie: czy zapisy te należy rozumieć, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zezwoleń wymienionych w punkcie 1.5 opisu do Projektu budowlanego, czy też Zamawiający posiada komplet tych dokumentów?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Cytowany fragment dotyczy uzyskiwania dokumentacji budowlanej a nie postępowania realizacyjnego.

2. W opisie do projektu jest „ustawienie obrzeży na ławach betonowych". Natomiast w załączonym przedmiarze jest „wykonanie ław fundamentowych z oporem / pozycje nr: 10,18, 26, 31 /- „plomby betonowe" i przy wyliczeniu ilości zastosowano mnożnik zmniejszający 25%". Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „plomby betonowe"

ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć iż wykonana winna być ława fundamentowa z oporem na 1/4 długości (na łączeniach krawężników oraz łukach i miejscach newralgicznych - narażonych na uszkodzenia mechaniczne).

3. W zakresie zadania jest demontaż istniejących koszy na śmieci i stolików z ławkami. Prosimy o wyjaśnienie: czy zdemontowane elementy należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego z przeznaczeniem do ponownego użycia, czy też na składowisko odpadów?

ODPOWIEDŹ:
Wymienione w pytaniu urządzenia należy zdemontować i przekazać sołectwu po wcześniejszym poinformowaniu sołtysa o terminie demontażu.

4. Na terenie parku znajdują się urządzenia zabawowe oraz 2 kosze do koszykówki i słupy metalowe. Prosimy o wyjaśnienie: czy elementy te należy zdemontować, czy też pozostawić? Jeśli zdemontować, prosimy o informacje jak należy je zagospodarować.

ODPOWIEDŹ:
Wymienione w pytaniu urządzenia należy pozostawić. Zostały one uwzględnione w projekcie.

5. Czy Zamawiający wziął pod uwagę, że wycinka odbędzie się w okresie lęgowym ptaków? Jeśli nie, to czy Zamawiający uwzględnia przesunięcie terminu wycinki? Kto pokrywa koszty inspekcji terenu przez ornitologa?

ODPOWIEDŹ:
Okres lęgowy obowiązuje do 30 sierpnia. Jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy, w tym również koszt inspekcji terenu przez ornitologa. Przesunięcie terminu realizacji zadania będzie uzależnione od opinii ornitologicznej.

6. Czy pozycja w przedmiarze: Pielęgnacja i wycinka drzew wg wykazu z projektu 1kpl, obejmuje drzewa wskazane na rys. 3. Inwentaryzacja dendrologiczna?

ODPOWIEDŹ:
Wskazana w pytaniu pozycja przedmiaru obejmuje drzewa i krzewy zgodnie z zapisami projektu budowlanego i specyfikacji technicznej (rozdział B.03).

7. W SIWZ zostały wyszczególnione: Prace porządkowe, demontaże i usunięcia, gdzie uwzględniono pielęgnację drzew-**1szt**. Czy w wycenie należy uwzględnić pielęgnację 1 szt. czy 1 kpl (Inwentaryzacja dendrologiczna)?

ODPOWIEDŹ:
W wycenie należy uwzględnić 1 kpl. zgodnie z zapisami projektu budowlanego, specyfikacji technicznej i przedmiaru robót.

Z poważaniem:

Z upoważnienia Burmistrza Gminy

-mgr inż. Andrzej Małkiewicz-
Kierownik Wydziału