

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie 23.09.2011 r.

Znak sprawy: IROŚ.271.24.2011

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Modernizacja budynku przy ul. Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. W punkcie 11 opisu technicznego dotyczącego wymiany stolarki okiennej i drzwiowej są przedstawione wymagania techniczne dla okien. W punkcie "C" napisano: szklenie: zestaw 4/16/4 z termofloatem i argonem, a w punkcie "D" wpisano współczynnik przenikania ciepła "U" szyb poniżej 1,0W/m²K. Jest to niezgodność. Zastosowany w opisie zestaw 4/16/4 powinien posiadać współczynnik 1,0 (szyba jednokomorowa). Natomiast żeby zastosować przenikanie ciepła "U" szyb poniżej 1,0W/m²K powinien być zastosowany zestaw 4/10/4/10/4 (szyba dwukomorowa pasywna). Moje pytanie: Jaki zastosować zestaw i o jakim przenikaniu ciepła "U" szyb. Proszę podać właściwy.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować zestawy jednokomorowe.

Z poważaniem:

Marek Pendyk