

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.44.2012

Oborniki Śląskie, 2012-07-12

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont USC w Obornikach Śląskich**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Proszę o podanie mb schodów.

ODPOWIEDŹ:

Można przyjąć długość biegów 6,30 mb.

2. Proszę o określenie klasy ścieralności dla płytek posadzkowych i schodowych.

ODPOWIEDŹ:

Informacja ta została podana we wcześniejszych odpowiedziach: R-10.

3. Proszę o określenie czy brzegu schodów od środka a nie od ściany mają być przyklejane stopnice narożne?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować sugerowane w pytaniu rozwiązanie.

4. Proszę o określenie czy mają być montowane cokoliki wzdłuż schodów i na klatce schodowej?

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować sugerowane w pytaniu rozwiązanie.

Inspektor ds. budownictwa i remontów

-Lech Waldemar Snopko-