

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPS.271.46.2012

Oborniki Śląskie, 2012-07-24

Dotyczy: ***Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne.***

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „**Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym**” odpowiada niniejszym na zadane pytania:

1. Poz. 11 przedmiaru - proszę o określenie koloru płytek, czy płytki mogą mieć zbliżone wymiary do podanych?

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć płytki klinkierowe 6 x 24 cm, kolor brąz.

2. Poz. 18 przedmiaru - proszę o określenie wymiarów okien dachowych, koloru etc.

ODPOWIEDŹ:

Wskazana w zapytaniu pozycja kosztorysowa mówi o wyłazach dachowych (opis w przedmiarze).

3. Poz. 22 przedmiaru - proszę o podanie koloru dachówki karpiówki

ODPOWIEDŹ:

Kolor ceglasty

4. Poz. 32 przedmiaru - proszę o podanie właściwości wełny mineralnej.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć wełnę mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 λ_0 [W/mK].

*Inspektor ds. budownictwa
i remontów*

-Lech Waldemar Snopko-