GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.70.2012 Oborniki Śląskie, 2012-10-02

Dotyczy: **Zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami, odpowiada na złożone zapytania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Obornikach Śląskich zwraca się z uprzejmą prośba o wyjaśnienie zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich - ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D. 1/11 do D. 1/18 i kanalizacji sanitarnej od S. 1/14 do S.l/22 wraz z przyłączami w rozdziale 3. Opisie Przedmiotu Zamówienia p-kt 3.1 Wspólny Słownik Zamówień, dział II Minimalne wymagania materiałowe pkt.2 kanalizacja deszczowa, który wskazuje na jednego producenta.
Czy zamawiający dopuści rurę wewnątrz gładką na zewnątrz karbowaną do budowy kompletnych systemów kanalizacji o sztywności obwodowej SN8.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający redagując opis przedmiotu zamówienia i pisząc „rury z tworzyw sztucznych" nie miał zamiaru wskazywać tylko jednego producenta systemów kanalizacyjnych, wręcz przeciwnie, dopuścił stosowanie różnych systemów. O zastosowaniu konkretnych rozwiązań decyduje Wykonawca budując kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ, a popartego odpowiednimi dokumentami, o których mowa w punkcie 7.4 SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego przez składającego zapytanie rozwiązania do budowy kompletnych systemów kanalizacji.

Kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

-mgr Leszek Pawlak-