



biuro obsługi budownictwa

Wrocław, 20 grudzień 2012r

Gmina Oborniki Śląskie

Ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

BOB/12_20-OS/01/MF

Dotyczy: Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w szkole podstawowej przy ul. Piłsudskiego 5 w Osolinie.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2012 przesyłamy spis wyjaśnień. dot. przetargu na realizację zamówienia.

Branża budowlana:

1. Poz. 21 przedmiaru – proszę o określenie szerokości podokienników z płyty MDF.

Odpowiedź:

Podokienniki należy wykonać na szerokość otworu okiennego, która wynosi dla istniejących 4 otworów ok 1,06m, 1,14m, 1,16m oraz 1,19m. Głębokość podokiennika powinna być większa o 3cm od głębokości wnęki okiennej i wynosi ok 41cm. Wymiary należy dokładnie sprawdzić na budowie.

2. Poz. 82 przedmiaru – proszę o zatwierdzenie rodzaju osłon grzejnikowych (...)

Odpowiedź:

Obudowa ma za zadanie osłaniać grzejnik z czterech stron (od przodu, od góry i z boków) jak na przedstawionym zdjęciu nr 2. Przedstawiona w załączniku rama z płyty MDF jest za duża w stosunku do ustaleń w dokumentacji gdzie przyjęto grubość płyty 2,5cm. Rama z płyty MDF powinna być grubości nie większej jak 3cm i powinna posiadać prosty nieowyołbony profil. Wypełnienie osłony należy wykonać z blachy stalowej gr. 1mm dziurkowanej o oczkach podłużnych, zaokrąglonych w układzie prostym 8x40mm.

3. Poz. 82 przedmiaru – czy nie właściwsze byłoby zastosowanie wykładziny akustycznej?

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę pomieszczenia nie ma konieczności wykonywania wykładziny akustycznej. Należy zastosować wykładzinę PCV antystatyczną gr >0,2cm R9.

Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 51-650 Wrocław ul. Canaletta 2/45
NIP: 775-232-64-23 REGON: 020161638 Nr rejestracji działalności gospodarczej 176542
Lukas Bank: 42 1940 1076 3000 8616 0000 0000

Biuro: Kluczborska 13/1 53-323 Wrocław
tel. 0506 – 17 – 78 – 81, tel/fax 071 345 – 92 – 64 e-mail: fabjanowski@o2.pl

Branża elektryczna:

4. Poz. 31 przedmiaru – czujnik ruchu ES-40 180 st. Nie występuje jako czujnik na podczerwień. Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

W projekcie nie ma konieczności wykonywania czujników ruchu na podczerwień.

**BIURO OBSŁUGI
BUDOWNICTWA**

Mariusz Fabjanowski

ul. Canaletta 2/45 51-650 Wrocław
NIP: 775-232-64-23 REGON 020101038

Z poważaniem,
Mariusz Fabjanowski