

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.25.2014

Oborniki Śląskie, 2014-06-30

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI WILCZYN W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI WILCZYN W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1) W zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat wykazał się " wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej opatrzonej pozwoleniem na budowę, **systemów grawitacyjno-tłocznych** kanalizacji sanitarnej, o wartości kosztorysowej zadań min. 3 000 000,00 zł łącznie", mimo, iż wydaje się, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko kanalizację grawitacyjną. Zamawiający co prawda wymaga także uzyskania „uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeśli konieczne)”; ale zapis ten, jak i opis przedmiotu zamówienia (pkt. 3.1 poz.3) nie wskazuje na konieczność zaprojektowania rurociągu tłoczego, a zatem i pompowni ścieków.

* Proszę zatem o potwierdzenie iż zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje projektu pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym lub weryfikację zakresu prac .

* W przypadku braku konieczności zaprojektowania systemu tłoczego wnoszę o zmianę warunku dot. wiedzy i doświadczenia - adekwatnego do przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Ścieki zebrane systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, której projekt jest przedmiotem postępowania, będą przesyłane poprzez istniejącą pompownię ścieków, znajdującą się na terenie miejscowości Wilczyn i istniejący rurociąg tłoczny do oczyszczalni ścieków BOS-2500 w Obornikach Śląskich.

Zamawiający wprowadza niniejszym zmianę warunków uczestnictwa w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, określonych zapisami punktu 6.2 pozycja tabeli 2 SIWZ oraz ogłoszenia o postępowaniu w następujący sposób:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowanie co najmniej dwóch usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej opatrzonej pozwoleniem na budowę, systemów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, o wartości kosztorysowej zadań min. 3 000 000,00 zł łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE USŁUG popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

2) W związku z pkt. 1) j/w proszę o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 3 dni robocze tj. do 9.07.2014 r.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający przychyła się do wniosku, przekładając termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium na dzień 09.07.2014 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-