

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.16.2021

Oborniki Śląskie, 18.02.2020 r.

Dotyczy: **Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Serwis nawierzchni boisk sportowych.**

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe na: **Serwis nawierzchni boisk sportowych**, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), odpowiada na złożone zapytania i wnioski:

1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do piaskowania boisk piasek płukany 0-2 mm zamiast wskazanego w dwóch miejscach różnic: 0,2-0,3 mm i 0,15-0,2 mm? Piasek płukany 0-2 mm spełnia wszystkie wymagania stawiane przy regeneracji boisk, a przede wszystkim występuje w handlu.

W przypadku braku zgody, proszę o ujednoczenie wymagań poprzez wskazanie jednolitego wymagania co do granulacji piasku oraz wskazanie gdzie taki piasek występuje w handlu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do piaskowania boisk piasek płukany 0-2 mm.

Opublikowano poprawiony Formularz cenowy.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-