

Znak sprawy: ZP.271.60.2022

Oborniki Śląskie, dn. 24/06/2022 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania pn. Zagospodarowanie turystyczne wzgórza GRZYBEK w Obornikach Śląskich – etap I; Znak sprawy: ZP.271.60.2022

Działając w imieniu Zamawiającego Gminy Oborniki Śląskie z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 1, 55-120 Oborniki Śląskie, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym pn. *Zagospodarowanie turystyczne wzgórza GRZYBEK w Obornikach Śląskich – etap I* ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14/06/2022 r., numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207489/01, do Zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Czy stopnie drewniane z belek drewnianych 15x15 cm, obrzeża z tworzywa z PE oraz obrzeża z kostki granitowej 2x 8/10 cm zgodnie z rys. nr 01 wchodzi w zakres prac.

Odpowiedź 1:

ZAMAWIAJĄCY w Etapie I nie uwzględnia budowy schodów terenowych. Dojście do altany należy wykonać jako pochylnię ziemną.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmiany nawierzchni HanseGrand na warstwę ścierną z mączki granitowej o frakcji 0/8 mm grubość 5cm po zagęszczeniu.

Odpowiedź 2:

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zmianę materiału nawierzchni.

Pytanie 3:

Czy oprawy typu spootlie wchodzi w zakres pracy przy wiacie drewnianej.

Odpowiedź 3:

ZAMAWIAJĄCY w Etapie I nie przewiduje montażu opraw .

Pytanie 4:

Proszę podać ilość do wykonania fundamentów żelbetonowych przy wiacie drewnianej.

Odpowiedź 4:

ZAMAWIAJĄCY nie posiada zestawienia materiałów fundamentu. Zgodnie z załączonym Projektem wykonawczym, rysunek nr 3 przedstawia rzut całego fundamentu oraz niezbędne przekroje poprzeczne pozwalające obliczyć potrzebne wartości.

Pytanie 5:

Czy w zakresie wykonania jest także oświetlenie pit-stopu rowerowego w ilości 10 szt.

Odpowiedź 5:

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje na obecnym etapie oświetlenia pit-stopu.

Pytanie 6:

Czy nawierzchnia ściany murowanej może być zastąpiona płytką elewacyjną zamiast płyt z kamienia granitowego ciosanego w formacie 15x25cm.

Odpowiedź 6:

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zmianę rodzaju materiału na okładzinę ścian.

Pytanie 7:

Proszę dołączyć w DWG rysunki krokwi o zmiennym przekroju oraz wręb podporowy, podwójny zgodnie z rys. nr 06.

Odpowiedź 7:

ZAMAWIAJĄCY nie posiada rysunków w formacie DWG.

Zamawiający:

B U R M I S T R Z

Arkadiusz Poprawa